

<b>Test Report No.:</b> 50153985 001		Page 1 of 13 Seite 1 von 13	
<i>Prüfbericht - Nr.:</i>			
<b>Client:</b> <i>Auftraggeber:</i>	NHP Electrical Engineering Products Pty. Ltd 43-67 River Street, Richmond VIC 3121		
<b>Test item:</b> <i>Gegenstand der Prüfung:</i>	NHP (CPL) 1947mmH x 600mmW x 200mmD		
<b>Identification:</b> <i>Bezeichnung:</i>	Concept Plus	<b>Serial No.:</b> <i>Serien-Nr.:</i>	N/A
<b>Receipt No.:</b> <i>Wareneingangs-Nr.:</i>	1113010233	<b>Date of receipt:</b> <i>Eingangsdatum:</i>	2018-05-09
<b>Condition of test item at delivery:</b> <i>Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung:</i>	New condition, no damage		
<b>Testing location:</b> <i>Prüfört:</i>	Ex Testing & Certification Pty Ltd 1/30 Kennington Drive Tomago NSW 2322 Australia		
<b>Test specification:</b> <i>Prüfgrundlage:</i>	AS 60529:2004 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)		
<b>Test Result:</b> <i>Prüfergebnis:</i>	The test item has been tested and complies with the above mentioned test specifications. <i>Der vorstehend beschriebene Prüfgegenstand wurde geprüft und entspricht oben genannter Prüfgrundlage.</i>		
<b>Testing Laboratory/</b> <i>Prüflaboratorium:</i>	Ex Testing & Certification Pty Ltd 1/30 Kennington Drive Tomago NSW 2322 Australia		
<b>Compiled by/ zusammengestellt:</b>		<b>Reviewed by/kontrolliert:</b>	
2018-06-08	Hossein Rabiei / Project engineer <i>Hossein Rabiei</i>	2018-06-08	Keivan Mohammadi/ Reviewer <i>Keivan Mohammadi</i>
<b>Date</b> <i>Datum</i>	<b>Name/Stellung</b> <i>Name/Position</i>	<b>Signature</b> <i>Unterschrift</i>	<b>Date</b> <i>Datum</i>
			<b>Name/Stellung</b> <i>Name/Position</i>
			<b>Signature</b> <i>Unterschrift</i>
<b>Other Aspects/ Sonstiges:</b>			
<b>Complied to IP52 rating</b>			
<b>Abkürzungen:</b>	P(ass) = entspricht Prüfgrundlage F(ail) = entspricht nicht Prüfgrundlage N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet	<b>Abbreviations:</b>	P(ass) = passed F(ail) = failed N/A = not applicable N/T = not tested
<b>This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.</b>			
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.			

Revision 5.0