

Test Report No.: 50093297 001		Page 1 of 13 Seite 1 von 13	
<i>Prüfbericht - Nr.:</i>			
Client: <i>Auftraggeber:</i>	NHP Electrical Engineering Products Pty. Ltd 43-67 River Street, Richmond VIC 3121		
Test item: <i>Gegenstand der Prüfung:</i>	NHP (CPR) 1944mmH x 600mmW x 240mmD Size 9 enclosure		
Identification: <i>Bezeichnung:</i>	Concept Premier	Serial No.: <i>Serien-Nr.:</i>	N/A
Receipt No.: <i>Wareneingangs-Nr.:</i>	1113009732	Date of receipt: <i>Eingangsdatum:</i>	2017-08-28
Condition of test item at delivery: <i>Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung:</i>	New condition, no damage		
Testing location: <i>Prüfört:</i>	TÜV Rheinland Australia Pty. Ltd. 1/30 Kennington Drive Tomago NSW 2322 Australia		
Test specification: <i>Prüfgrundlage:</i>	AS 60529:2004 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)		
Test Result: <i>Prüfergebnis:</i>	The test item has been tested and complies with the above mentioned test specifications. <i>Der vorstehend beschriebene Prüfgegenstand wurde geprüft und entspricht oben genannter Prüfgrundlage.</i>		
Testing Laboratory/ <i>Prüflaboratorium:</i>	TÜV Rheinland Australia Pty. Ltd. 1/30 Kennington Drive Tomago NSW 2322 Australia		
Compiled by/ zusammengestellt:		Reviewed by/ kontrolliert:	
2017-08-29	James Bes/ Project engineer	2017-08-29	Keivan Mohammadi/ Reviwer
<i>Date</i> <i>Datum</i>	<i>Name/Stellung</i> <i>Name/Position</i>	<i>Signature</i> <i>Unterschrift</i>	<i>Signature</i> <i>Unterschrift</i>
Other Aspects/ Sonstiges:			
Complied to IP66 rating			
Abkürzungen:	P(ass) = entspricht Prüfgrundlage F(ail) = entspricht nicht Prüfgrundlage N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet	Abbreviations:	P(ass) = passed F(ail) = failed N/A = not applicable N/T = not tested
This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.			
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.			

Revision 5.0